



Sporthal Europapark

Werkgroep Toegankelijk Groningen

Parkeren



Parkeerplaatsen naast de hellingbaan naar ingang gebouw.

- ✓ 2 gehandicaptenparkeerplaatsen
- ! Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn vrij krap bemeten

Voorkeursafmetingen voor langs parkeren: 3,50 m x 6,00 m (7,50 m indien achter wordt in- en uitgestapt). Voor haaks parkeren: 3,50 m (3,00 m. bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,00 m. Voor gestoken parkeren: 3,50 m (3,00 m bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,15 m (60°) of 4,85 m (45°) of 4,20 m (30°).



Toegang tot het gebouw - Hellingbaan



Vrij lange hellingbaan



✓ 1 Rustbordes in de hellingbaan

Toegang tot het gebouw - Trap



- ! Geen armleuningen
- ! Geen trapmarkering
- ! Niet veilig voor blinden en slechtzienden
- ! Geen geleidelijn naar trap vanaf de straat

Ingang van het gebouw (1)



✓ Automatische schuifdeuren.



! Intercom te hoog.



Ingang van het gebouw (2)



- ! Losliggende droogloopmatten vooral bij de tweede schuifdeur.
- ! Bewegwijzering op een glazen wand.
Valt niet op en is moeilijk leesbaar.



Kantine



- ✓ Ruimte genoeg.
- ! Hoge bar.
- ! Uitschuifdeel, heeft hier niet veel functie.
- ✓ Bruikbare pinautomaat.



Sporthal & overige lokalen



Sporthal:

- ✓ Bereikbaar via de lift.
- ! Kleedkamer en sporthal hebben verder geen voorzieningen.
- ! Heeft geen rolstoeltoegankelijk toilet, zit 1 etage hoger.


Overige lokalen:

- ✓ Hebben verder geen voorzieningen.
- ✓ Goed toegankelijk qua ingang.

Lift - oproepknoppen



- ✓ Begaande grond en de 1ste verdieping hebben een zijwaartse oproepknop.
- ✓ 2^{de} etage heeft de oproepknop aan de voorkant, dit heeft de voorkeur.





- ! Verticale bedieningsknoppen i.p.v. horizontaal.
- ! Kleine knoppen i.p.v. grote.
- ✓ Brailletekens op de knoppen en een vocale etage aanduiding.
- ! Op de 2^{de} etage mist een paaltje bij de trap om te voorkomen dat je achteruit de trap af valt.



Toilet



- ! Geen sluitbeugel op de deur.
- ✓ Wel een goed slot.
- ! Te grote wasbak.
- ! Zeepdispenser niet bereikbaar.
- ! Handdoekautomaat te hoog en bediening gaat te zwaar.
- ! Afvalbak zit in de weg , daardoor kun je moeilijk of niet goed voor de wasbak komen.





- ! Nooduitgangen op de begane grond bij de sporthallen zijn niet bruikbaar omdat deze zijn uitgevoerd met treden.
- ✓ Alleen terrasdeuren in de kantine kunnen gebruikt worden als nooddeur overige niet.



- ! Hoe de buiten activiteiten met een rolstoel bereikt moeten worden is ons op dit moment nog niet duidelijk, omdat het nog niet klaar is.

